

RAPPORTO DI PROVA N. 403443

Cliente

Alupergo Srl

Via Pietro Crostarosa , 4 - 00173, Roma (RM) - Italia

Oggetto*

L'oggetto in prova è una pergola modello "Frangisole"

Attività

**Resistenza al carico del vento di tenda esterna secondo la
norma UNI EN 1932:2013 con parametri di prova e valutazione
dei risultati secondo la norma UNI EN 13561:2009**

e

**Resistenza alle sacche d'acqua su tenda esterna secondo la
norma UNI EN 1933:2000 con parametri di prova e valutazione
dei risultati secondo la norma UNI EN 13561:2009**

Risultati

Prova	Classe
Resistenza al carico del vento	6
Resistenza alle sacche d'acqua	2

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Pomezia (RM) - Italia, 24 Marzo 2023

Il Responsabile
della Sede di Pomezia
(Massimo Marchegiani)

Firmato digitalmente da
marchegiani massimo

Commessa:
94689

Provenienza dell'oggetto:
Campionato e fornito dal cliente

Identificazione dell'oggetto in accettazione:
//

Data dell'attività:
07 marzo 2023

Luogo dell'attività:
Alupergo S.r.l.
Via Pietro Crostarosa, 4
00173, Roma (RM) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Apparecchiature di prova	7
Condizioni ambientali	7
Modalità delle prove	8
Risultati delle prove	12

Il presente documento è composto da n. 15 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Il Responsabile Tecnico di Prova:
Fabrizio Gervasoni

Il Responsabile Gestione per la Qualità:
Gianluca Vitullo

Compilatore:
Fabrizio Gervasoni

Pagina 1 di 15